



RZUT POZIOMY



LP	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ	MATERIAŁ	WYMIAR (mm)	MASA 1 szt (kg)	DOSTAWCA, PRODUCENT	UWAGI
1	Mieszadło prętowe	Ø 7,5 m; P= 0,37 kW;	2 kpl.	stal nierdzewna 0H18N9	-	-	np. UNIKLAR - SERVIS lub równoważne	-
2	Korba odprowadzania wód nadosadowych, z przewłem piastym dwustronnym i podporami	szerokość = 0,30 m Ø wew. = 6,25 m	2 kpl.	stal nierdzewna 0H18N9	-	-	np. UNIKLAR - SERVIS lub równoważne	-
3	Laminatowe przekroje dachowe z dwoma warstwi i rektzjnym 600x600 mm, dwiema czepianiami oraz króćcem DN100 do przyłączenia wentylacji	Ø20,0 m	2 kpl.	laminat	-	-	np. LAMINOPL lub równoważne	
4	Pomost		2 kpl.					wg części konstr.

**ZAGĘSZCZACZE GRAWITACYJNE
OSADU WSTĘPNEGO - OB. NR 13/1; 13/2
1:100**

	BPBk we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok.1		Nr rej. S49-2/2011
	Rev.		
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klefczewie dla m. Kościana			
Określenie: Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - ob. nr 13/1, 13/2.			
Tytuł rys. Rzut i przekroje A-A, B-B.			
Skala: 1:100			
Stanium: PB			
Branża: technologiczna			
Projektant: mgr inż. Danuta Możejko			
Asystent: mgr inż. Monika Czajkowska-Kociugi			
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Szymmeki			
231/DOŚ/05 12.2012			
Nr rys. T117	Data	Podpis	
12.2012			
12.2012			