




Przekrój A-A




Przekrój B-B



Przekrój C-C




Rzut przyziemia



ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ

5	4	3	2	1
UWAGI	ILOŚĆ	PARAMETRY	NAMAZA URZĄDZENIA	NR. KLAS Lp. Sposobu i natężenia
np. Atlas Copco typ ZS-55-C700-50 VSP	3 szt.	Głowa=2350 mm Spręż.=8 m N=65 kW ciężar=10 t0kg	Budowlana dmuchawa szubowa zniehmobitowa z obudową dwufunkcyjną	D-1-0 D-2-0 D-3-0
lub równoważne	3 szt.	DN 150 ociekające kolierzy PN10	Przepusznika z napędem ręcznym	Z-1-0 Z-2-0 Z-3-0
wp.proj. AKPA	1 szt.	-	Czułnik temperatury	Pt-1-0
wsp.proj. AKPA	1 szt.	-	Czułnik ciśnienia	Pct-1-0
np.Wilddorf Gummetchnik lub równoważne	1 szt.	DN400 ociekające kolierzy PN10	Kompensator mieszkowy z kolektorem luzowym	5

BUDYNEK DMUCHAW - OB.NR 10
1:100

	BPBk we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11.-19 lok. 1	Nr rej.: S49-2/2011
	Rev.	
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana		
Obiekt: Budynek dmuchaw -ob.nr 10.		
Tytuł rys.: Rzut i przekroje A-A, B-B, C-C..		
	Skala: 1: 100	
Stadium: PB	Nr rys.	T13
Branża: technologiczna	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: mgr inż. Danuta Możelko	271/90/UW	12.2012
Asystent: mgr inż. Monika Czajkowska-Korgul		12.2012
Sprawdzający: mgr inż. Paweł Szymanek	231/DOŚ/05	12.2012