



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
B01 B02	Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 wersja rozdzielna Profibus DP 24V DC	Promog SOL Profibus DP	290..445 m ³ /h	1	E+H
W1	Kabel w dostawie z przeptywomierzem		l=15m	1	E+H
A83	Ochronnik przeciwprzepięciowy do magistrali DP		Profibus DP	1	PHOENIX CONTACT
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT
SM	Skrzynka montażowa			1	LEGRAND

UWAGA:
Połączenie magistrali DP rozpatrywać łącznie z rysunkiem AKP:702

FIRQ 751



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev.

Nozwa inwestycji: **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczynie dla m. Kiełczyna**

Nozwa obiektu: **Ob. nr 7B – Komora pomiarowa**

Tytuł rys.

Pomiar ilości osadu nadmiernego

Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys.	AKP:751
Brano:	Automatyzacja	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		05.2012
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		05.2012