


ILINPE



W celu zabezpieczenia przepięciowego należy uwzględnić dwa stopnie ochrony odgromowej i przepięciowej w rozdzielni elektrycznej

Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana
-------------------	---

Tytuł rys.			
Zasilanie szafy sterownika SS4			
Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys. <b>AKP.405</b> art. 1/2
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski	11.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała	11.2012	