Obiekt

Szafa sterownika SS7




| Ozn. | Nazwa | Typ | Zakres | Szt. | Producent |
|---|---|---|---|---|---|
| B04 | Przetwornik radarowy poziomu 0...20m/4...20mA, wyk. Ex | Micropilot M FMR 230 | 0...20m | 1 | E+H |
| B05 | Bariera pasywna 4...20mA ATEX EEx ia | RB 223 | | 1 | E+H |
| A87 | Kompaktowy ogranicznik przepięć Wyk. Ex | HAW 569Z | | 1 | E+H |
| A82 | Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC | | 24V DC | 1 | PHOENIX CONTACT |

LI 714

BPBK

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF

Tytuł rys.: Radarowy pomiar poziomu osadu w WKF 12/1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stadium: | projekt wykonawczy | | Nr rys. | AKP:714 |
| Branża: | Automatyka | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Ryszard Barski | | 05.2012 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zenon Ścigała | | 05.2012 | |