Obiekt

Szafa sterownika SS5




| Ozn. | Nazwa | Typ | Zakres | Szt. | Producent |
|---|---|---|---|---|---|
| Y01 | Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej | l=50mm gwint wewnętrzny G1½" | | 1 | technologia |
| K02 | Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem | | | 1 | technologia |
| B04 | Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA | PMC–45 | 0...600kPa | 1 | E+H |
| A87 | Kompaktowy ogranicznik przepięć | HAW 569Z | | 1 | E+H |
| A82 | Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC | | 24V DC | 1 | PHOENIX CONTACT |

PI 513

BPBK

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 5/1 - Piaskownik

Tytuł rys.: Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy pulpy piaskowej z piaskownika 5/1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stadium: | projekt wykonawczy | | Nr rys. | AKP:513 |
| Branża: | Automatyka | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Ryszard Barski | | 05.2012 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Zenon Ścigała | | 05.2012 | |