



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R $\frac{1}{2}$ " ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G $\frac{1}{2}$ "		1	Technologia
K02	Zawór kulowy $\frac{1}{2}$ " ze śrubunkiem			1	Technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G $\frac{1}{2}$ " 4...20mA	PMC-41	0...600kPa	1	E+H

PI 116

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nazwa inwestycji:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu:Ob. nr 1 - Kraty

Nr rej.:SA9-2/2011

Rev.:.....

Tytuł rys.:Pomiar ciśnienia wody technologicznejdo prasopłuczki

Stadium:projekt wykonawczy

Branża:Automatyka

Projektant:mgr inż. Ryszard Barski

Sprawdzający:mgr inż. Zenon Ścigala

Nr rys.:AKP:116

Data:05.2012

Podpis: