Obiekt

Szafa sterownika SS7



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec czujnika temperatury ze stali kwasoodpornej	l=50mm, gwint wewnętrzny 1/2"		1	Technologia
B02 B04	Czujnik temperatury Pt100 z przetwornikiem temperatury wy: 4...20mA	TR10+ +TMT184	l=160mm 0...60°	1	E+H
POT	Pompa obiegowa	TP65/180	1,5kW	1	ujęta w proj. technol.
ZR1	Zawór regulacyjny	ABM182		1	ujęty w proj. technol.

TIC 713

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. .....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF

Tytuł rys.: Regulacja temperatury osadu recurkulowanego z WKF 12/1

Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	AKP:713
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		05.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		05.2012	