Obiekt

Szafa sterownika SS5



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy ½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1 ½" 4...20mA	PMC–41 wyk Ex	0...400kPa	1	E+H
B05	Bariera pasywna 4...20mA ATEX EEx ia	RB 223		1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT

PI 532

BPBK

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19

Nr rej. S49-2/2011

Rev. .....

Nazwa Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 9A - Pompownia osadu wstępnego

Tytuł rys.: Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy osadu wstępnego Pi-9A

Stadium:	projekt wykonawczy		Nr rys.	AKP:532
Branża:	Automatyka	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski		11.2012	
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Ścigała		11.2012	