


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Krótce montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA	PMC-45	0...600kPa	1	E+H
A87	Kompaktowy ogranicznik przepięć	HAW 569Z		1	E+H
A82	Ochronnik przeciwprzepięciowy do linii 24V DC		24V DC	1	PHOENIX CONTACT

PI 515



BPK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. SA9-2/2011

Rev.

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 5/2 - Plaskownik

Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczni pompy tłuszczy z plaskownika 5/2

Siadłumi: projekt wykonawczy

Nr rys. AKP:515

Branża: Automatyka

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant: mgr inż. Ryszard Barski

05.2012

Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigala

05.2012