


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z tężcem procesowym G1½" z membraną czołową, 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H

PI 231



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej.

SA9-2/2011

Rev.

.....

Nazwa

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu:

Ob. nr 4 - Komora zasilw

Tytuł rys.

Pomiar ciśnienia na tłoczniu pompy ścieków P1-3

Siedluno:

projekt wykonawczy

Nr rys.

AKP:231

Branża:

Automatyka

Nr uprawnień

Projektant:

mgr inż. Ryszard Barski

Data

05.2012

Sprawdzający:

mgr inż. Zenon Ścigała

Data

05.2012