


Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R½" ze stali kwasoodpornej	l=50mm gwint wewnętrzny G½"		2	technologia
K02	Zawór kulowy ½" ze śrubunkiem			2	technologia
B04	Przetwornik różnicy ciśnień ze złącem procesowym G½" 4...20mA	PMD-55	0...100kPa	1	E+H



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej.

SA9-2/2011

Rev.

.....

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu:

Ob. nr 16 - Przepompownia

Tytuł rys.

Pomiar różnicy ciśnień na filtrze za hydroforem

Stadium:

projekt wykonawczy

Nr rys.

AKP:427

Branża:

Automatyka

Nr uprawnień

Projektant:

mgr inż. Ryszard Barski

Data

05.2012

Sprawdzający:

mgr inż. Zenon Ścigala

05.2012