



Ozn.	Nazwa	Typ	Zakres	Szt.	Producent
Y01	Króciec montażowy R1½" ze stali kwasoodpornej	I=50mm gwint wewnętrzny G1½"		1	technologia
K02	Zawór kulowy 1½" ze śrubunkiem			1	technologia
B04	Przetwornik ciśnienia z łogczem procesowym G1½" z membraną czułością 4...20mA	PMC-45	0..600kPa	1	E+H

PI 730

 BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Nr rej.	S49-2/2011
		Rev.
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleczewie dla m. Kościana		Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF	
Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy P4-27			
Stadium:		projekt wykonawczy	
Bratna:	Automatyka	Nr uprawnień	
Projektant:	mgr inż. Ryszard Barski	Data	05.2012
Sprawdzający:	mgr inż. Zenon Świąta		05.2012
AKP:730			

		BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19		Nr rej. S49-2/2011
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Klefczewie dla m. Kosciadła	Nazwa obiektu: Ob. nr 12/1, 12/2 - WKF			Rev.
Tytuł rys. Pomiar ciśnienia na tłoczeniu pompy P4-27				
Stadium: projekt wykonawczy	Nr rys. AKP.730			
Branża: Automatyka	Nr uprawnień	Data 05.2012	Podpis	
Projektant: mgr inż. Ryszard Barski		05.2012		
Sprawdzający: mgr inż. Zenon Siciala		05.2012		