


| Ozn. | Nazwa | Typ | Zakres | Szt. | Producent |
|------|--|---|------------|------|-------------|
| Y01 | Króciec montażowy R $\frac{1}{2}$ " ze stali kwasoodpornej | l=50mm gwint wewnętrzny G $\frac{1}{2}$ " | | 1 | technologia |
| K02 | Zawór kulowy $\frac{1}{2}$ " ze śrubunkiem | | | 1 | technologia |
| B04 | Przetwornik ciśnienia z łączem procesowym G $\frac{1}{2}$ " 4...20mA | PMC-41 | 0...600kPa | 1 | E+H |
| | | | | | |



BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.

52-010 Wrocław

ul.Opolska 11-19

Nr rej. SA9-2/2011

Rev.

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kielczewie dla m. Kościana

Nazwa obiektu: Ob. nr 14 - Praspłuczka

Tytuł rys. Pomiar ciśnienia w sieci wody technologicznej do płuczki płasku

Stadium: projekt wykonawczy

Branża: Automatyka

Projektant: mgr inż. Ryszard Barski

Sprawdzający: mgr inż. Zenon Ścigala

Nr rys. AKP:518

Data 05.2012

Podpis