


KOMORA POMIAROWA 7C

A-A


1:50

Beton spadkowy C16/20 gr. 6-9cm
zbroj. siatka siatkowa $\varnothing 4,5$ o oczku 10x10cm;
Powierzchnię zhydrolizować
1x papa termozgrzewalna
Stropopian EPS 100-038 gr. 10cm z
powłoczeniem papą osłoniową
Parazolacja- 1x papa termozgrzewalna
Pyła stropowa C25/30 gr. 15cm



Płyta stropowa

1:50




Zestawienie stali zbrojenowe.

Poz.	Stal	Długość (cm)	Ilość	Długość
	Ø			łęczna (m)
				A-1
1	6	50	180	90.00
2	6	1200	7	84.00
Długość wg średnic (m)				174.00
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,22
Masa łączna wg średnic (kg)				38,6
Ogółem (kg)				38,6

UWAGA:

1. Usytuowanie wg planu technologicznego
2. Przejścia szczególne typu łańcuchowego wg rys. nr K15
3. Włazy ujęte w części technologicznej

 WROCLAW BPBK	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok.1		Nr rej. S49-Z/2011
	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kosciana		Rev.
Nazwa inwestycji:	Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie KOMORA POMIAROWA 7C		
Obiekt:	KOMORA POMIAROWA 7C		
Tytuł rys.	KOMORA POMIAROWA 7C Rzut i przekroje - rysunek zestawczy		
Skala:	1:50		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Nr rys.	K17
Branża:	konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	
Projektant: mgr inż. Joanna Rapi- Augustyniak		Data	Podpis
Sprawdający: mgr inż. Adam Ferencz		12.2012	
		460/83/WBPB	12.2012