POMOST Pm-5

1:25



B-B

1:25









CHARAKTERYSTYKA KRAT POMOSTOWYCH

1:25





UWAGA:

- Spoiny nieoznaczone na rysunku wykonać jako 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
- Przed wykonaniem pomostu i barierki wykonać pomiary kontrolne długości
- Mocowanie krat pomostowych za pmocą systemowych elementów mocujących.

WYKAZ STALI PROFILOWEJ OH18N9

Element	Ilość elem. [szt.]	Poz.	ILOŚĆ szt.	KSZTAŁTOWNIK(mm) grubość i szerokość	długość	CIĘŻAR (kg) jedn.	CIĘŻAR (kg) 1sztuki	CIĘŻAR (kg) elementu
Pomost P-2	2	1	2	C 100x50x5	1200	6,98	8,38	16,75
		8	2	C 100x50x5	2300	6,98	16,05	32,11
		3	2	C 100x50x5	1190	6,98	8,31	16,61
		4	4	C 100x50x5	1250	6,98	8,73	34,90
		5	4	Bl.60x6	170	2,83	0,48	1,92
		6	4	Bl.170x8	170	10,70	1,82	7,28
		7	2	Bl.100x8	180	6,28	1,13	2,26
		a	2	Krata pomostowa ze stali nierdzewnej KOZ/34x38/30x3/ L=1200, B=800		29,00	27,84	55,68
		b	1	Krata pomostowa ze stali nierdzewnej KOZ/34x38/30x3/ L=1200, B=700		29,00	24,36	24,36
			16	Kotwy wklejane Hilti HAS-R-M8x110 +ładunek HVU M8x80		-	-	-
			8	Śr. M10/45 +p+n		-	-	-
				Masa stali dla 1 szt. [kg]:		191,87		
				Masa stali dla 4 szt. [kg]:		383,75		
						Masa stali razem [kg]:		383,75
						+1,8% na spoiny [kg]:		6,9
						Całkowita masa stali dla 1 bloku [kg]:		**390,7**
						Całkowita masa stali dla 2 bloków [kg]:		**781,3**

STAL PROFILOWA OH18N9
Spawanie zgodne z technologią spawania stali nierdzewnej

- Spoiny nieoznaczone na rysunku wykonać jako 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
- Przed wykonaniem schodów wykonać pomiary kontrolne długości i dostosować wymiary min. wysokość stopnia 150mm
- Elementy z indeksem * wykonać w odbiciu lustrzanym

BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr rej.	S49-2/2011
Rev.	.....

Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie
OB. nr 6, 6A. Blok technologiczny, komora rozdziału

Tytuł rys.: Pomost stalowy Pm-5

Skala:	1:20, 1:10		
Stadium: projekt wykonawczy		Nr rys.	K14
Branża: konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak	153/DOŚ/05	12.2012	
Sprawdzający: mgr inż. Adam Ferenz	460/83/WBPP	12.2012	