# KOMORA ROZDZIAŁU

## A-A
1:50




## B-B
1:50




## Przekrój poziomy
1:50




## Płyta stropowa
1:50




### Zestawienie stali zbrojeniowej

| Poz. | Stal ø | Stal A-I | Długość (cm) | Ilość | Długość łączna (m) A-I ø 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | 50 | 210 | 105.00 |
| 2 | 6 | | 1200 | 14 | 168.00 |
| Długość wg średnic (m) | | | | | 273.00 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | 0,22 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | 60,6 |
| Ogółem (kg) | | | | | 60,6 |

## Szczegół "A"
1:10




BETON: C25/30 (B30)
wodoszczelny W-6
mrozoodporny F-150

STAL ZBROJ.: A-IIIN (B500SP)

OTULINA: 4 cm

STAL PROFILOWA: OH18N9

UWAGI:
1. Włazy ujęte w części technologicznej
2. Przejścia szczelne wg rys. nr K13
3. Podpory pod rurociągi wg rys. nr K14
4. Zużycie siatki z prętów ø6 o oczkach 10x10cm na nadbetony: ~ 22m²

| | | | |
|---|---|---|---|
| BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1 | | Nr rej. | S49-2/2011 |
| | | Rev. | ..... |
| Nazwa inwestycji: | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiełczewie dla m. Kościana | | |
| Obiekt: | OB. 4B Komora rozdziału | | |
| Tytuł rys. | Komora rozdziału Rzut i przekroje | Skala: | 1:50 |
| Stadium: | projekt wykonawczy | Nr rys. | K10 |
| Branża: | konstrukcja budowlana | Nr uprawnień | |
| Projektant: | mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak | 153/DOŚ/05 | 09.2012 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Adam Ferenz | 460/83/WBPP | 09.2012 |