



**UWAGI:**

1. Instalację siły i oświetlenia wykonać przewodami YDY 750V układanymi w korytkach mocowanych do ścian.
2. ➔ - oprawa oświetleniowa kanałowa 100W zainstalowana na ścianie ok. 20cm poniżej stropu.
3. Stosować osprzęt szczelny minimum IP44.



	BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.		Nr rej.	S49-2/2011
	52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19		Rev.	.....
Nazwa inwestycji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kietczewie dla m. Kościana		Obiekt: OB. 4B Komora rozdzielna		
Tytuł rys.				
Plan instalacji siły i oświetlenia				
Stadium:	PW		Skala: 1:100	
Branda:	elektryczna	Nr uprawnień	E-51	
Projektant:	mgr inż. Z. Kowaluk	Data	Podpis	
Sprawdzający:	mgr inż. R. Jaworski	06.2012		
		27/4/79/WBPP	06.2012	